

Miért nem volt víz Lakiteleken?

(Folytatás az I. oldalról)

Péter József szerint ebben a műveletben nagyon sok a szubjektív elem. A legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy a már beindított szivattyúk áramgátlás miatt leállnak, de a vízmű embere ekkorra visszatér Kécskére, s már nem megy vissza. Szerencsére, ez az állapot hamarosan megváltozik. Péter József elmondta, hogy a tavaly beindított vízminőség-javítót továbbfejlesztik. A technológia elkészült, most van folyamatban a beruházásnak az a része, amely a vezérléssel kapcsolatos. Automatizálják a rendszert, a nyomásfokozót számítógépes program irányítja. A nyomást a tóserdei víztorony szintje fogja szabályozni, a sziv-

vattyúk tehát aszerint működnek, milyen magas vagy alacsony a víz a toronyban. A víz mennyiség azonban ettől nem lesz több, de egyenletes nyomást biztosít. A kivitelezők pilanatnyilag is dolgoznak a rendszeren, s mint Péter Józseftől megtudtam, talán jövő hét közepére elkészül az automatika.

Az elmúlt két napban egyébként több intézkedés történt a vízhiány megszüntetése érdekében, s Anka Balázs lakiteleki polgármester szerint érezhető a javulás. Szerda délután a Bács-víz Rt. műszaki igazgatója és a víztermelési főmérnök személyesen is tárgyaltak a polgármesterrel a megoldásról. Mint ismeretes, Lakiteleken négy kútat kapcsoltak ki a víz magas

ammóniatartalma miatt. Tekintettel a hőség okozta vízhiányra, a Bácsvíz Rt. kérte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól a tartalékkutak beindításának engedélyezését. A tisztiorvosi szolgálat munkatársa, dr. Sztankó Agnes érdeklődésére elmondta, hogy valóban, a megengedett literenkénti két milligramm ammónia helyett a lakiteleki vízben 2,6-4 milligramm található literenként, ennek ellenére egy kút megnyitásához hozzájárultak. Átmenetileg tehát megoldódott a probléma, de mint Anka Balázs vélekedett, akkor rendeződik megnyugtatóan a lakiteleki vízellátás, ha a nyomásfokozó automatika is elkészül.

(ben